

**Circular N° 1 (ACLARATORIA con CONSULTA)**

<b>Lugar y Fecha</b>	Buenos Aires, 18 de Octubre de 2019.
<b>Organismo contratante</b>	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires.

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b> Contratación Directa	<b>N°</b> 31	<b>Ejercicio:</b> 2019
<b>Clase:</b> Trámite Simplificado		
<b>Modalidad:</b> sin Modalidad		
<b>Expediente N°:</b> CUDAP: EXP-EXA: 6845/19		
<b>Rubro comercial:</b> Repuestos		
<b>Objeto de la contratación:</b> "Adquisición de filtros y prefiltros para equipos de aire acondicionado del Bioterio"		

**ACTO DE APERTURA**

<b>Lugar/Dirección</b>	<b>Día y Hora</b>
DIRECCIÓN DE COMPRAS de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón II, P.B., Av. Int. Güiraldes 2020, Ciudad Universitaria, Núñez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	<b>23 de Octubre de 2019 a las 15:00 hs.</b>

**DESCRIPCIÓN**

En virtud de la consulta efectuada sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas se procede a realizar la siguiente **aclaración para el Renglón N° 3:**

**Donde dice:** *ESTANTERIAS VENTILADAS: donde se alojan los animales en sus jaulas: llevan 2 prefiltros y 2 filtros Hepa por estantería. El Bioterio posee 16 estanterías: Prefiltros 10x10x1 (1,8 cm)*

**Debe decir:** *ESTANTERIAS VENTILADAS: donde se alojan los animales en sus jaulas: llevan 2 prefiltros por estantería. El Bioterio posee 16 estanterías: Prefiltros 10x10x1 (1,8 cm)*

pmg