



*1821 Universidad de Buenos Aires*

**Doc Providencia**

**Número:**

**Referencia:** Circular Modificatoria con Consulta - CUDAP: 610/21 - CD 16/21

---

**Circular N° 1 (MODIFICATORIA CON CONSULTA)**

<b>Lugar y Fecha</b>	Buenos Aires, 13 de Mayo de 2021.
<b>Organismo contratante</b>	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires.

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b> Contratación Directa	<b>N° 16</b>	<b>Ejercicio:</b> 2021
<b>Clase:</b> Trámite Simplificado		
<b>Modalidad:</b> Sin Modalidad		

**Expediente N°:** CUDAP: EXP-EXA: 610/21

**Rubro comercial:** Repuestos

**Objeto de la contratación:** *“Adquisición de filtros y prefiltros para equipos de aire acondicionado del Bioterio Central”*

#### ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
DISPO – NO PRESENCIAL	24 de Mayo a las 15:00 hs.

#### DESCRIPCIÓN

En virtud de la consulta efectuada sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas se procede a realizar la siguiente modificación:

**DONDE DICE:** Renglón N° 3: Prefiltros y para estantería de animales 10x10x1 (1,8 cm)

**DEBE DECIR:** Prefiltros plisados con marco de cartón tipo Mark 80 plisados, 30/35% de eficiencia Ashrae. 15 pliegues por pie lineal. Medio importado. Respaldo de malla metálica con tratamiento anticorrosivo. Medidas en centímetros 25x25x1,8 cm)

pmg

